ЭП

ГБПОУ"ТСЭК"
2023-10-05 10:14:38

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ "ТСЭК"
_____/Васильева Л.В./
подпись Ф. И.О.

«30» 03 2023 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 4 от «27» марта 2023г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж»
(полное юридическое наименование объекта)

Россия, 445022, г. Тольятти, ул.Ленина,72. Телефон/факс: (8482) 22-79-23; tsec2008@mail.ru. Васильева Любовь Валерьевна –директор колледжа
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.Тольятти, Самарская область

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской области

3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 100 посетителей в день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 1 этаж, кирпич

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 входа (1 основной, 1 - запасной)

8. Год постройки 1966

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**от остановки «Техучилище» - 25 м, от остановки «Детский мир» - 100** м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		**рейсовые автобусы №№ 2, 5т, 12,13, 46** **троллейбусы №№ 4, 18** **маршрутные такси 93, 127, 303, 313, 131, 124, 143, 300, 314**	
Наличие переходов на пути следования от остановки		**есть,нет**	
Регулируемые переходы	**нет**	со звуковой сигнализацией	**нет**
Нерегулируемые переходы	**есть**		есть
Внеуличные переходы	**нет**	с пандусом	**нет**
		с подъемником	**нет**
Тактильные указатели	**нет**		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	**есть**
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при**	**Примечание**

плану БТИ		для инвалидов			несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		**есть**			
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	**1,22**	К, О		
	Информация об объекте	**наличие**	**нет**	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**				
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**				
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**				
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**				
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**	**нет**			
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	**2,2 м**	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	**≥ 1,2 м**	**нет**			

	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**не менее 2,0 х 1,8 м**				
	Указатели направления движения	**наличие**	**нет**			
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**	**нет**			
	Места отдыха	**наличие**	**нет**			
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		**нет**			
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**				
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**				
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**				
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**				
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					
	Угол уклона	**≤ 1:12**				
	Ширина	**≥ 1,0 м**				
	Высота бортового камня	**≤0,015 м**				
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**				
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**				
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**				

	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**				
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**				
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**				
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**				
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**				
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**				
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**				
	Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**				
	Уклон	**≤ 8 %**				
	Поручни с двух сторон:	**наличие**				
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**				
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**				
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**				
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**				
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**				
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**				

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**				
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**				
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**				
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**				
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**				

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	**0,22 м**			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	**5,55х1,4м**	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**				
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**	**нет**			
	Поверхности покрытий должны быть	**наличие**	**нет**			

	твердыми, не допускать скольжения при намокании					
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**				
	Навес	**наличие**	**есть**			
	Водоотвод	**наличие**	**есть**			
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**				
	Информация об объекте	**наличие**	**есть**			
	Лестница наружная	**наличие**	**нет**			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	**нет**			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**				
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**нет**			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**нет**			
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	**нет**			
	Поручни с двух сторон	**наличие**	**нет**			
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**				
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**				
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**				
	Пандус наружний	**наличие**	**нет**			
	Ширина марша	**≥1,0 м**				

	Уклон	**≤8%**				
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**				
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	**≥1,5 х 1,5 м**				
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**				
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**				
	Поручни с двух сторон:	**наличие**				
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**				
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**				
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**				
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**				
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**				
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	**нет**			
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	**нет**			
	Тамбур			есть	ремонт	плитки в тамбуре
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	**1,78х2,1м**	К		
	Двери распашные (Р), автоматические	**наличие**	**распашные**	К, О		

	раздвижные (А)					
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	**1,4м**	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	0,07	К	установка	припорожный пандус
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Лестница на уровень 1-го этажа		**нет**			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**нет**			
	Поручни с двух сторон	**наличие**	**нет**			
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**				
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**				
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**				
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**				
	Уклон	**≤8%**				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**				

	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥1,5 х 1,5 м**				
	Поручни с двух сторон:	**наличие**				
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**				
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**				
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**				
	Пандус переносной	**наличие**	**нет**			
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	**наличие**	нет			
	- мобильный	**наличие**	**нет**			
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	**2,4м**	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	**4,2х4,5м**	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	**нет**	К, Г,С,О	установка	знаки доступности
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	**нет**	С		
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	**нет**	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	**нет**	К, Г,С,О		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	**нет**	К, Г,С,О		
	Тактильная схема	**наличие**	**нет**	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	**есть**	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	**2,4х4,0м**	О		

	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	**2,4х4,0м**	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**				
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**				
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**				
	Контрастная маркировка	**наличие**				
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**				
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**				
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**				
	Уклон	**≤ 8 %**				
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**				
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**				
	Поручни с двух сторон:	**наличие**				
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**				
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**				
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	**нет**			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	**нет**			

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	**нет**			
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	**нет**			
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**				
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**				
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	**нет**			
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	**наличие**	**нет**			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**				
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**				
	- Поручни	**наличие**				
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**				
	Знак доступности	**наличие**				
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**				

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**				
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**				
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**				
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**				
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**				
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**				
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания					
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**				
	Место для сидения	**наличие**	нет			
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	нет			
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный,					

	читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников					
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске					
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	нет			
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов (женский)	**наличие**	**нет**		**ремонт**	санузла
	Знак доступности помещения	**наличие**	**нет**	К		
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	**нет**	С		
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	**0,8м**	К, О		
	Открывание дверей	**наружное**	**наружное**			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	**нет**	С		
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	нет	К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**		К		
	- опорные поручни	**наличие**	нет	К, О	установка	поручней

	в т.ч. откидные	**наличие**	нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	нет	К		
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	**нет**	О	установка	крючки для костылей
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**		К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**		К, О	установка	Раковины с поручнем
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**		К		
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	**нет**	К, О, С	Установка	тревожная кнопка в санузле
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категория	Рекомендуемые	Примечание

помещений по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	для которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	**есть**	К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**	**есть**	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	**1,5**	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**				
	освещенность	**наличие**				
	Указатели, пиктограммы	**наличие**				
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**				
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**				
	освещенность	**наличие**				
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	**нет**			
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**				
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	**нет**			
	на кнопках управления лифта	**наличие**				
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	**нет**			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	**нет**			

	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	**нет**			
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	**нет**			
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	**нет**			
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	**нет**			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	**нет**			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	**нет**			

7. ВЫВОДЫ

1.Необходимо установить: пандус припорожный в тамбур.

2. Необходима произвести реконструкцию санузла для инвалидов: установка поручней к унитазу и раковине, кнопка вызова помощника, крючки для костылей.

3. Необходимо приобрести замену плитки в тамбуре.

4. Необходимо приобрести и установить знаки доступности.

«Представитель рабочей группы»

_____

(должность)

_____(_____)

подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения

«_____»_____2021г.

Представитель организации

Руководитель РЦПО «Профессиональная и социальная реабилитация лиц с ОВЗ»

(должность)

_____ (Горолатова Т.С.)

(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«16»_____02_____2021г.